



CLAM - Soc. coop.

Zona industriale - Via A. Ranocchia, 11
06055 Marsciano (PG) Italia
tel. +39 075 874001 - fax +39 075 8742573
www.clam.it - e-mail: info@clam.it

Iscr. Albo Soc. coop.
n. A101671
C.C.I.A.A. n° 99552
del 9/1/1973
Iscr. Trib. 4486 - PG 008859
C.F. e P.Iva IT 0022370546


DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ai requisiti del D.M. 16.02.2016 (Conto Termico 2.0)

La presente attesta la conformità ai requisiti del D.M. del 16.02.2016 "Incentivazione della produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni" con specifico riferimento agli apparecchi funzionanti a pellet di legno.

CLAM Soc. Coop. con sede in Zona Ind.le - Via A. Ranocchia, 11 - 06055 Marsciano (PG)

DICHIARA

in qualità di costruttore e sulla base di quanto attestato nel Test Report **CS16-0004340-01** redatto dal Laboratorio **IMQ PRIMACONTROL srl** notificato dal Ministero N.B. 1881 e avente certificato di accreditamento N. 0112, quanto segue

Tipo di apparecchio :	Apparecchio per il riscaldamento domestico alimentato a pellet
Combustibile :	Pellet di legno
Marchio commerciale :	
Modello :	Termofavilla T.P.18
Potenza Nominale	17 kW

E' conforme alla norma **UNI EN 14785** e rispetta i requisiti previsti dal D.M. del 16.02.2016, come indicato nella tabella seguente:

	Valore misurato alla potenza nominale (emissioni riferite al 13% O ₂)	Requisiti D.M. 16.02.2016 Tabella 15 - Allegato II
Rendimento	92,5%	≥ 85%
CO	0,166 g/Nm ³	≤ 0,36 g/Nm ³
Particolato Primario (e) *	15 mg/Nm ³	≤ 30 mg/Nm ³
Coefficiente premiante	1.5	1 (20<e≤30) - 1.2 (15<e≤20) - 1.5 (e≤15)

* Valore misurato secondo la UNI CEN/TS 15883

I dati riportati sono stati desunti dal Test Report citato sopra, di cui viene reso disponibile il certificato rilasciato dallo stesso ente che ha condotto i test, al fine di essere conservato dal soggetto responsabile.

Marsciano, li 08.11.2016


.....
(Cesare Zucconi - Direttore Commerciale)

Laboratorio:

IMQ PRIMACONTROL s.r.l. - I - 31020 Zoppè S Vendemiano (TV) - ITALY
 Via dell'Industria, 55 - Tel +39 0438 778358 - 470255 - Fax + 39 0438 778360
 E-mail info@imqprimacontrol.com - www.imqprimacontrol.com

Certificato di Accreditamento N° 0112
 notifica ministeriale numero 1881

Attestato di conformità ai requisiti del D.M. 16/02/2016 (Conto Termico 2.0)

Tipo di apparecchio	Inserito a pellet ad acqua
Marchio commerciale	CLAM SOC. COOP. Zona Industriale - Via A. Ranocchia, 11 060055 Marsciano (PG) - Italy
Tipo	CLAM.FP.18.AQ.01
Modelli	TERMOFAVILLA T.P.18
Norme di riferimento	UNI EN 14785 CEN/TS 15883 D.M. 16/02/2016 (Conto Termico 2.0)
Potenza nominale	17,0 kW
Combustibile utilizzato	Pellet, cfr. UNI EN ISO 17225-2
Sintesi dei risultati	

	Valore Misurato Potenza nominale rif 13% O2	D.M. 16/02/2016 (Conto Termico 2.0)
Rendimento (%)	92,5	>85
CO (g/Nm ³)	0,166	≤ 0,36
Particolato primario (mg/Nm ³)	15	Emissioni ≤ 15
Ce coefficiente premiante rif. alle emissioni di particolato primario	1,5	

I requisiti di cui al D.M. 16/02/2016 (Conto Termico 2.0)
 Allegato I, articoli 2.2 c) i, ii, iii sono soddisfatti

Confermiamo che i valori sopraindicati corrispondono a quelli riportati nel

Rapporto di prova n°	CS16-0004340-01
Emesso da	IMQ PRIMACONTROL S.R.L. I - 31020 Zoppè - San Vendemiano (TV) Via dell'Industria, 55

Questo attestato di conformità è il risultato delle prove effettuate sul campione di prodotto presentato, seguendo le prescrizioni delle corrispondenti norme specifiche. Esso non implica un giudizio sull'intera produzione / This certificate of conformity is the result of the tests carried out on the product's sample presented, following the prescriptions of the corresponding specification rules. This doesn't mean a judgement on the whole production.

2016/11/08
 Date

IMQ PRIMACONTROL s.r.l.
 Via dell'Industria, 55 - 31020 S Vendemiano (TV)

